



Schemat montażowy
tablica sterowa



Schemat ideowy



Moc silnika	1 kW
Obr./min.	1460
Układ połączeń	Δ / Y
Nap. obw. siły	380 V
Prąd wyzw. term.	3-6 A
Bezpiecz. obw. siły	10 A
Przewody obw. ster.	1,5 mm ²
Napięcie sterowe	125 V
Przew. obw. siły	2,5 mm ²

8	Przełączniki piętrowe	M	Silnik
7	Wyłącznik pokrętny	L	Luzownik
6	Dzwonki	Sd	Stycznik „Dół”
5	Kasety sterowe	Sg	stycznik „Góra”
4	Kontakty drzwiowe	Ps	Przekaznik świetlny
3	Wyłączniki krańcowe	1-4P	przekazniki piętrowe
2	Wyłącznik samoczynny N-110	Tr.2	Transformator sygnaliz.
1	Wyłącznik nazowy	Tr.1	Transformator sterowy

Opracował: *Bolesław* 1974 r.
Kreślił:
Sprawdził:

Schemat elektr. dźwigu towarowego
o nośności do 200 KG

sterow. przycisk. zew. z przystankiem dyspozyc.

REJONOWY DZIAŁ TECHNICZNY W WROCŁAWIU
ŁĄCZNIK Nr 3